



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В ШАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Кооперативная, д.12, п. Ветлужский,
г. Шарья, Костромская обл., 157510
тел./факс: (49449) 5-63-39
E-mail: shar_ses@mail.ru

07 августа 2015 г. № 299

ОГБПОУ

«Мантуровский политехнический
техникум»

ИНН 4404001141, ОГРН 1024401633794

Костромская область, город Мантурово,
улица Больничная, д.2.

ПРЕДПИСАНИЕ

В ходе проверки выполнения ранее выданного предписания выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предписываю в срок до 1 августа 2016 года:

1. Провести полный косметический ремонт пола, стен, потолка, окон в слесарной мастерской, в лаборатории автомобилей в соответствии с п. 2.4.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03.
2. Оборудовать раздаточную зону столовой мармитом для вторых блюд и холодильным прилавком в соответствии с п. 4.1, 4.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 12.07.2008 года) (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).
3. В общежитии провести отделку стен, полов в туалетах, душевых, умывальных, кухнях, размещенных с торца здания на 3-м, 4-м, 5-м этажах материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 года № 23.

4. Оборудовать кухни в жилых секциях, размещенных с торца здания на 3-м, 4-м и 5-м этажах газовыми или электрическими плитами, мойками, шкафами согласно п. 4.4.3 СП 2.1.2.2844-11.
5. Обеспечить проведение профилактических прививок сотрудникам в соответствии с постановлением правительства РФ от 15.06.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» и приказа МЗ РФ от 21.03.14 № 125н «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям». Представить список сотрудников с указанием должности, даты рождения, даты (дат) проведения профилактических прививок.
6. Обеспечить прохождение гигиенического обучения в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".

Информацию по выполнению предписания представить до 1 августа 2016 года письменно в ТО Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Шарьинском районе по адресу город Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д. 12, с приложением документов, подтверждающих выполнение.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Костромской области в порядке и в сроки, предусмотренные главой 25 ГПК РФ.

Сообщаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела



Блинова Г.В.